รายงานผลการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย

ประจำปี พ.ศ. 2569

(Fire Drill and Evacuation Training Report 2026)

บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา)

เลขที่ 2/1 ถนนรอบเวียงประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จัดทำเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

สอดคล้องตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

คำนำ

ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2552
ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา) ในฐานะสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พักแรม ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าพักหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก
ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา

รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายนามผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบป้องกันภัยของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงแรมฯ ต่อไป

คณะทำงานจัดการฝึกอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยฯ
บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา)

สารบัญ

คำนำ ..... ก

สารบัญ ..... ข

1. บทนำและหลักการเหตุผล (พร้อมการอ้างอิงกฎหมาย) .. 1

2. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ .. 2

3. ประกาศนียบัตร หลักสูตร: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน.... 3

4. วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 4

5. โครงสร้างทีมงานเฉพาะกิจในการฝึกซ้อม (อ้างอิงตามโครงสร้าง ICS) .. 4

6. รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม .. 5

- 5.1 ภาคทฤษฎี 5

- 5.2 ภาคปฏิบัติและจำลองสถานการณ์ .. 6

7. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผน (จำนวน 28 คน) .. 9

8. สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .. 10

1. บทนำและหลักการเหตุผล (พร้อมการอ้างอิงกฎหมาย)

ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดและบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและผู้รับบริการในสถานประกอบการ ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 หมวด 7 ข้อ 37 และข้อ 38 ได้บัญญัติให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา) ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พักแรมที่มีผู้เข้าพักหมุนเวียนจำนวนมาก ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการและพนักงาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

• **ชื่อสถานประกอบการ**: บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา)

• **ที่อยู่**: เลขที่ 2/1 ถนนรอบเวียงประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (โทรศัพท์: 086-4296591)

• **ลักษณะอาคาร**: อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (จำนวนห้องพักรวม 73 ห้อง)

• **จำนวนบุคลากร**: พนักงานรวมทั้งสิ้น 28 คน และจำนวนผู้เข้าพักโดยเฉลี่ยประมาณ 80 คน/วัน (ในวันจัดอบรมมีผู้เข้าร่วม 28 คน ครบถ้วนตามจำนวนพนักงาน)

• **วันเวลาที่จัดกิจกรรม**: วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 - 17.00 น.

ภาคทฤษฎี: กำหนดระยะเวลาอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ครอบคลุมเนื้อหา ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้, การแบ่งประเภทเพลิง และจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย)

ภาคปฏิบัติ: กำหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ครอบคลุมการใช้เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ และการใช้สายดับเพลิง)

• **วิทยากรผู้ให้ความรู้**: เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลเมืองพะเยา

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นาย กฤษฎา โยนสนิท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นาย พลนรา ทิพย์วงศ์

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นาย กฤษกรณ์ ไชนสมบัติ

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เจ้าหน้าที่ จป. น.ส. ลภัสรดา เตชะตา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

TPD-0200324200867-จป.114649

TOPPRO

CERTIFICATE

TOP PROFESSIONAL AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

ลภัสรดา เตชะตา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2567

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567

(ดร. กฤตพลภ์ ศิรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารรับรอง ให้ไว้กับ ลภัสรดา เตชะตา

TOP PROFESSIONAL AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

ใบรับรองนี้มอบให้แก่

ลภัสรดา เตชะตา

ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

ใบรับรองเลขที่ TPD-0200324200867-จป.114649

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่อบรม 28 - 29 สิงหาคม 2567

วันที่ออกใบรับรอง 29 สิงหาคม 2567

3. วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

1. เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด

2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะภาคปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟจากอาคารสูงได้อย่างปลอดภัย

3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัย อาคาร ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)
และอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงแรม

4. เพื่อฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System - ICS)
และการประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยภายนอก (เทศบาลเมืองพะเยา)

4. โครงสร้างทีมงานเฉพาะกิจในการฝึกซ้อม (อ้างอิงตามโครงสร้าง ICS)

(หมายเหตุ: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569)

- **ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander - IC):** นางสาวพนารัตน์ พลอยระย้า (ผู้จัดการโรงแรม)
- **ผู้พบเหตุเพลิงไหม้:** นางสาวรสริน โจทย์กิ่ง (พนักงานแม่บ้าน)
- **ทีมดับเพลิงเบื้องต้น:** นายวิโรจน์ คำนะ และ นายพูนชนะ ยอดดี
- **ทีมกู้ภัย/อพยพ และตรวจค้น:** นายปกรณ์ เลือดนักรบ และ นายนพรัตน์ ดวงก้อน
- **ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (รวมถึงการทำ CPR):** นางสาวนัดชญา ศิลปพนาทัศน์
- **ทีมประสานงาน/แจ้งเหตุ และรักษาความปลอดภัย (รปภ.):** นายประยุทธ บุญเก่ง
- **หัวหน้ากลุ่มการอพยพหนีไฟ:**
  กลุ่มที่ 1: นายธนวัตน์ กมลสดใส | กลุ่มที่ 2: นายทักษ์ดนัย ยอดตาคำ | กลุ่มที่ 3: นางสุวรรณา คำนะ

5. รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ภาคหลัก ได้แก่ ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย

5.1 **ภาคทฤษฎี** (เวลา 10.00 - 14.00 น.)

อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุม โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองพะเยา เนื้อหาครอบคลุมถึง:

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และประเภทของเพลิง (Class A, B, C, D, K)

- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัยและการควบคุมสติในการอพยพผู้คนออกจากอาคารสูง

- วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การทำ CPR

5.2 **ภาคปฏิบัติและจำลองสถานการณ์** (เวลา 14.00 - 17.00 น.)

• สถานการณ์สมมติ: เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ ชั้น 2 ห้องประชุม จุดเกิดเหตุคือ ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร มีควันหนาแน่น

• ขั้นตอนการปฏิบัติจริง:

1. การพบและแจ้งเหตุ: ผู้พบเหตุ (น.ส.รสริน) ตะโกนแจ้งเตือน กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และโทรแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์

2. การสั่งการและระงับเหตุ: ผู้จัดการโรงแรมสั่งการตัดกระแสไฟฟ้าโซนเกิดเหตุ ทีมดับเพลิงเบื้องต้นเข้าควบคุมเพลิงด้วยถังเคมี

3. การอพยพหนีไฟและการตรวจค้น:

ทีมกู้ภัยและหัวหน้ากลุ่มอพยพนำพนักงานและผู้เข้าพักอพยพลงทางหนีไฟ

ทีมตรวจค้นเดินตรวจสอบห้องพักทุกห้อง

4. การปฐมพยาบาล: ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสมมติ ส่งต่อให้ทีมปฐมพยาบาลทำ CPR

และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5. การรวมพลและการเช็คชื่อ: อพยพพนักงานและผู้เข้าร่วมทั้งหมดมารวมกัน ณ ลานจอดรถด้านหน้าโรงแรม

(Assembly Point) เพื่อตรวจสอบยอด

6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผน (จำนวน 28 คน)

รายนามพนักงาน บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา)

ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนประจำปี 2569:

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ / ตำแหน่งหน้าที่เฉพาะกิจ
1	นายพูนชนะ ยอดดี	ทีมดับเพลิงเบื้องต้น
2	นางสาวอิระดี ยอดดี	-
3	นางสาวสายใจ ธรรมสาร	-
4	นายปกรณ์ เลือดนักรบ	ทีมกู้ภัย/อพยพ และตรวจค้น
5	นางสาวนงนุช เลือดนักรบ	-
6	นางสาวสุมารี กมลสดใส	-
7	นางสาวหญิง ฮีมัน	-
8	นายประยุทธ บุญเก่ง	ทีมประสานงาน/แจ้งเหตุ และ รปภ.
9	นางสาวยุพิน ต้นกัน	-
10	นางสาวนงนุช สุริยะชัย	-
11	นายวิโรจน์ คำนะ	ทีมดับเพลิงเบื้องต้น
12	นายทักษ์ดนัย ยอดตาคำ	หัวหน้ากลุ่มอพยพหนีไฟ (กลุ่มที่ 2)

13	นายธนวัตน์ กมลสดใส	หัวหน้ากลุ่มอพยพหนีไฟ (กลุ่มที่ 1)
14	นางสาวลภัสรดา เตชะตา	-
15	นางสุวรรณา คำนะ	หัวหน้ากลุ่มอพยพหนีไฟ (กลุ่มที่ 3)
16	นางสาวพนารัตน์ พลอยระย้า	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
17	นางชนากานต์ เฉพาะธรรม	-
18	นางสาวลำดวน นาคปั้น	-
19	นายประสิทธิ์ ยังเจริญ	-
20	นางอัมพร นาแพร่	-
21	นางสาวนัดชญา ศิลปพนาทัศน์	ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
22	นายบุรินทร์ คำนะ	-
23	นางสาวรสริน โจทย์กิ่ง	ผู้พบเหตุเพลิงไหม้
24	นายนพรัตน์ ดวงก้อน	ทีมกู้ภัย/อพยพ และตรวจค้น
25	นางปุณยาภรณ์ วาเพชร	-
26	นางสลักฤทัย ศักดิ์ดี	-
27	นายญาณวุฒิ ศักดิ์ดี	-
28	นายรุสมัน เรือนมูล	-

7. สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

• ผลการประเมินโดยรวม: การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
พนักงานมีความตื่นตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการอพยพออกจากอาคารสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

• งานซิงป้องกัน:

1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย
และไฟฉุกเฉินป้ายทางออกฉุกเฉินทุกๆ 3-6 เดือน ตามมาตรฐานกฎหมาย

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแก่พนักงานใหม่ (Newcomer Safety Orientation)
อย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ นายธนวัตน์ กมลสดใส (ผู้จัดทำรายงาน)
ผู้จัดการโรงแรม
บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา)