



รายงานผลการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย  
ประจำปี พ.ศ. 2569

*(Fire Drill and Evacuation Training Report 2026)*

บริษัท กมลสไต จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกวันพะเยา)  
เลขที่ 2/1 ถนนรอบเวียงประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จัดทำเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงและพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

## คำนำ

ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2552

ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้

ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริษัท กมลสดีไส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกวีวันพะเยา) ในฐานะสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พักแรม  
ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าพักหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก

ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระบับอัคคีภัย ประจำปี 2569 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา

รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบป้องกันภัยของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงแรมฯ ต่อไป

คณะทำงานจัดการฝึกอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยฯ

บริษัท กมลสดีไส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกวีวันพะเยา)

## สารบัญ

คำนำ ..... ก

สารบัญ ..... ข

1. บทนำและหลักการเหตุผล (พร้อมการอ้างอิงกฎหมาย) .. 1
2. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ .. 2
3. วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม .... 3
4. โครงสร้างทีมงานเฉพาะกิจในการฝึกซ้อม (อ้างอิงตามโครงสร้าง ICS) .. 3
5. รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน .. 4
  - 5.1 ภาคทฤษฎี ..... 4
  - 5.2 ภาคปฏิบัติและจำลองสถานการณ์ .. 5
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผน (จำนวน 28 คน) .. 8
7. สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา .. 10

## 1. บทนำและหลักการเหตุผล (พร้อมการอ้างอิงกฎหมาย)

ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดและบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและผู้รับบริการในสถานประกอบการ ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 หมวด 7 ข้อ 37 และข้อ 38 ได้บัญญัติให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัท กมลสดีไส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกวีวันพะเยา) ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พักแรมที่มีผู้เข้าพักหมุนเวียนจำนวนมาก ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการและพนักงาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 2. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

- **ชื่อสถานประกอบการ:** บริษัท กมลสดใส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา)
- **ที่อยู่:** เลขที่ 2/1 ถนนรอบเวียงประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
(โทรศัพท์: 086-4296591)
- **ลักษณะอาคาร:** อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (จำนวนห้องพักรวม 73 ห้อง)
- **จำนวนบุคลากร:** พนักงานรวมทั้งสิ้น 28 คน และจำนวนผู้เข้าพักโดยเฉลี่ยประมาณ 80 คน/วัน  
(ในวันจัดอบรมมีผู้เข้าร่วม 28 คน ครอบคลุมตามจำนวนพนักงาน)
- **วันเวลาที่จัดกิจกรรม:** วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 - 17.00 น.

ภาคทฤษฎี: กำหนดระยะเวลาอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ครอบคลุมเนื้อหา ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้, การแบ่งประเภทเพลิง และจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย)

ภาคปฏิบัติ: กำหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ครอบคลุมการใช้เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ และการใช้สายดับเพลิง)

- **วิทยากรผู้ให้ความรู้:** เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จากเทศบาลเมืองพะเยา

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นาย กฤษฎา โยนสนิท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นาย พลนรา ทิพย์วงศ์

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นาย กฤษกรณ์ ไชนสมบัติ

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

### 3. วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

1. เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด
2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาคปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟจากอาคารสูงได้อย่างปลอดภัย
3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัย อาคาร ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) และอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงแรม
4. เพื่อฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System - ICS) และการประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยภายนอก (เทศบาลเมืองพะเยา)

### 4. โครงสร้างทีมงานเฉพาะกิจในการฝึกซ้อม (อ้างอิงตามโครงสร้าง ICS)

(หมายเหตุ: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569)

- **ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander - IC):** นางสาวพนารัตน์ พลอยระย้า (ผู้จัดการโรงแรม)
- **ผู้พบเหตุเพลิงไหม้:** นางสาวสริน ใจเที่ยง (พนักงานแม่บ้าน)
- **ทีมดับเพลิงเบื้องต้น:** นายวิโรจน์ คำนะ และ นายพูนชนะ ยอดดี
- **ทีมกู้ภัย/อพยพ และตรวจค้น:** นายปกรณ์ เลื่อนนักรบ และ นายณพรัตน์ ดวงก้อน
- **ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (รวมถึงการทำ CPR):** นางสาวนัชชา ศิลปพนาทัศน์
- **ทีมประสานงาน/แจ้งเหตุ และรักษาความปลอดภัย (รปภ.):** นายประยุทธ์ บุญเก่ง
- **หัวหน้ากลุ่มการอพยพหนีไฟ:**

กลุ่มที่ 1: นายธนวัฒน์ กมลสดี | กลุ่มที่ 2: นายทักษ์ดนัย ยอดตาคำ | กลุ่มที่ 3: นางสาวรรณา คำนะ

## 5. รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ภาคหลัก ได้แก่ ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย

### 5.1 ภาคทฤษฎี (เวลา 10.00 - 14.00 น.)

อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุม โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองพะเยา เนื้อหาครอบคลุมถึง:

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และประเภทของเพลิง (Class A, B, C, D, K)
- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัยและการควบคุมสติในการอพยพผู้คนออกจากอาคารสูง
- วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การทำ CPR





## 5.2 ภาคปฏิบัติและจำลองสถานการณ์ (เวลา 14.00 - 17.00 น.)

- สถานการณ์สมมติ: เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ ชั้น 2 ห้องประชุม จุดเกิดเหตุคือ ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร มีควันหนาแน่น

- ขั้นตอนการปฏิบัติจริง:

1. การพบและแจ้งเหตุ: ผู้พบเหตุ (น.ส.รสริน) ตะโกนแจ้งเตือน กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และโทรแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์

2. การสั่งการและระงับเหตุ: ผู้จัดการโรงแรมสั่งการตัดกระแสไฟฟ้าโซนเกิดเหตุ ทึ่ดับเพลิงเบื้องต้นเข้าควบคุมเพลิงด้วยถังเคมี

### 3. การอพยพหนีไฟและการตรวจค้น:

ทีมกู้ภัยและหัวหน้ากลุ่มอพยพนำพนักงานและผู้เข้าพักอพยพลงทางหนีไฟ

ทีมตรวจค้นเดินตรวจสอบห้องพักทุกห้อง

### 4. การปฐมพยาบาล: ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสมมติ ส่งต่อให้ทีมปฐมพยาบาลทำ CPR

และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

### 5. การรวมพลและการเช็คชื่อ: อพยพพนักงานและผู้เข้าร่วมทั้งหมดมารวมกัน ณ ลานจอดรถด้านหน้าโรงแรม

(Assembly Point) เพื่อตรวจสอบยอด





## 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผน (จำนวน 28 คน)

รายนามพนักงาน บริษัท กมลสดี จำกัด (โรงแรมเคเอ็มกวีานพะเยา)

ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนประจำปี 2569:

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล          | หมายเหตุ / ตำแหน่งหน้าที่เฉพาะกิจ  |
|-------|-------------------------|------------------------------------|
| 1     | นายพูนชนะ ยอดดี         | ทีมดับเพลิงเบื้องต้น               |
| 2     | นางสาวอิระดี ยอดดี      | -                                  |
| 3     | นางสาวสายใจ ธรรมสาร     | -                                  |
| 4     | นายปกรณ์ เลื่อนนักรบ    | ทีมกู้ภัย/อพยพ และตรวจค้น          |
| 5     | นางสาวนงนุช เลื่อนนักรบ | -                                  |
| 6     | นางสาวสุมาวี กมลสดี     | -                                  |
| 7     | นางสาวหญิง ฮีมัน        | -                                  |
| 8     | นายประยุทธ์ บุญแก่ง     | ทีมประสานงาน/แจ้งเหตุ และ רכז.     |
| 9     | นางสาวยุพิน ตันกัน      | -                                  |
| 10    | นางสาวนงนุช สุริยะชัย   | -                                  |
| 11    | นายวิโรจน์ คำนะ         | ทีมดับเพลิงเบื้องต้น               |
| 12    | นายทักษ์ดนัย ยอดตาคำ    | หัวหน้ากลุ่มอพยพหนีไฟ (กลุ่มที่ 2) |

|    |                          |                                    |
|----|--------------------------|------------------------------------|
| 13 | นายธนวัฒน์ กมลสดีใส      | หัวหน้ากลุ่มอพยพหนีไฟ (กลุ่มที่ 1) |
| 14 | นางสาวลภัสสรดา เตชะตา    | -                                  |
| 15 | นางสุวรรณา คำนะ          | หัวหน้ากลุ่มอพยพหนีไฟ (กลุ่มที่ 3) |
| 16 | นางสาวพนารัตน์ พลอยระย้า | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)          |
| 17 | นางชนากานต์ เฉพาะธรรม    | -                                  |
| 18 | นางสาวลำดวน นาคปั้น      | -                                  |
| 19 | นายประสิทธิ์ ยังเจริญ    | -                                  |
| 20 | นางอัมพร นาแพ้ว          | -                                  |
| 21 | นางสาวนัชฎา ศิลปนาทส์    | ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น              |
| 22 | นายบุรินทร์ คำนะ         | -                                  |
| 23 | นางสาวรสริน โจทยกิจ      | ผู้พบเหตุเพลิงไหม้                 |
| 24 | นายณพรัตน์ ดวงก้อน       | ทีมกู้ภัย/อพยพ และตรวจค้น          |
| 25 | นางปุณยาภรณ์ วาเพชร      | -                                  |
| 26 | นางสลักฤทัย ศักดิ์ดี     | -                                  |
| 27 | นายญาณวุฒิ ศักดิ์ดี      | -                                  |
| 28 | นายรุสมัน เรือนมูล       | -                                  |

## 7. สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ผลการประเมินโดยรวม: การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันระดับอัคคีภัย ประจำปี 2569

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

พนักงานมีความตื่นตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการอพยพออกจากอาคารสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

- งานซึ่งป้องกัน:

1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย

และไฟฉุกเฉินป้ายทางออกฉุกเฉินทุกๆ 3-6 เดือน ตามมาตรฐานกฎหมาย

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแก่พนักงานใหม่ (Newcomer Safety Orientation)

อย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำรายงาน)

(นายธนวัฒน์ กมลสดีไส)

ผู้จัดการโรงแรม

บริษัท กมลสดีไส จำกัด (โรงแรมเคเอ็มควีนพารา)